

Ответ ООО "Газпром газораспределение Томск" на запрос от 05.12.2022 №58/ИП Соловьев А.В.

Бовкун Михаил Валерьевич bovkunmv@gazpromgr.tomsk.ru

30 декабря 2022 г. в 5:16

Я и Столярова Екатерина Олеговна

Добрый день!

В ответ на Ваш запрос сообщаем следующее.

В районе земельного участка по адресу: ул. Кириченко, 11, с. Чажемто, Колпашевский район, Томская область, расположен объект сети газораспределения «Газопровод низкого давления. Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул.Ленина, Молодежная, сооружение №7. Газопровод низкого давления от ГРПШ№9» (далее – Объект). Изменение метода прокладки сети газораспределения является реконструкцией. ООО «Газпром газораспределение Томск» (далее – Общество) эксплуатирует Объект на основании договора аренды, заключенного с собственником Объекта – Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области. Условия указанного договора аренды не предполагают проведение Обществом работ по реконструкции Объекта. На основании изложенного, в целях проведения реконструкции Объекта, Вам следует обратиться к собственнику.

При возникновении вопросов, прошу обращаться по указанным в письме контактам.

--

С уважением,

БОВКУН Михаил Валерьевич
Начальник Производственного
отдела

ООО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК"
тел.: +7 (3822) 902-620, вн. 1220, тел. моб.: +7-952-802-4573
e-mail: [Bovkunmv@gazpromgr.tomsk.ru](mailto:bovkunmv@gazpromgr.tomsk.ru)



**ДЕПАРТАМЕНТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Кирова пр., д. 20, г. Томск, 654034
тел. (382 2) 551-700, факс (382 2) 551-701
E-mail: dugsto@gov70.ru

ИНН/КПП 7017018464/701701001, ОГРН 1027000905447

28.08.2023

№

С-0108

на №

С-0108

от

15.08.2023

Об обеспечении безопасности газопровода
низкого давления

Соловьёву А.В.

annapanish@yandex.ru

Уважаемый Андрей Васильевич!

На Ваше обращение об обеспечении безопасности газопровода низкого давления, проходящего через земельный участок по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, ул. Кириченко, д. 11, сообщаем следующее.

В соответствии с подпунктом 8) пункта 10 Положения о Департаменте по управлению государственной собственностью Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 11.06.2013 № 68, Департамент по управлению государственной собственностью Томской области осуществляет полномочия уполномоченного областного органа по управлению областным государственным имуществом в отношениях, регулируемых Законом Томской области от 9 июля 2019 года № 70-ОЗ «О предоставлении государственного имущества Томской области в аренду и безвозмездное пользование».

Сооружение – газопровод низкого давления с кадастровым номером 70:08:0100035:1442, расположенный по адресу: Томская область, р-н Колпашевский, с. Чажемто, Газопровод низкого давления по ул. Ленина, Пристанская, Молодежная, Кириченко, пер. Солнечный, сооружение 7, протяженностью 3 951 м находится в собственности Томской области и передан в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск».

По сведениям Единого государственного реестра недвижимости строительство данного газопровода завершено в 2007 году. Администрацией Чажемтовского сельского поселения Колпашевского района Томской области выдано разрешение на ввод указанного объекта в эксплуатацию № RU-70508308-0814 от 24.11.2008.


В соответствии с частью 1 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного

объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проекту планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

В связи с изложенным основания полагать, что газопровод низкого давления кадастровым номером 70:08:0100035:1442 не соответствует обязательным требованиям таким объектам, предусмотренным действующим законодательством, и требуется реконструкции, отсутствуют.

Дополнительно сообщаем, что в Вашем обращении ошибочно сделана ссылка на СанПин II-89. В настоящее время действует СНиП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий», нормы которого должны соблюдаться при проектировании генеральных планов новых, расширяемых и реконструируемых промышленных предприятий, а также при разработке схем генеральных планов групп предприятий с общими объектами (промышленных узлов).

Начальник департамента



Т.А. Исакова

Анастасия Алексеевна Нечаева
(3822) 551 719
naa@gki.tomsk.ru


М.И. Павлов
М.С. Маманова

 (Осипов)  (Петрова)